

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU		
Jaroslav Němec	Antonín Brčák	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. David Kania	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO DATUM 11.2012 POČET FORMÁTŮ 24 A4 ČÍSLO KOPIE ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHY A 54 KÓD DKP_DPS_A_S002_J00_X02-121130	
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky					
OBSAH PŘÍLOHY Tabulky k soupisu prací					

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Položka	Množství - Levé křídlo (A)				Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)				Celkem ks
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP		
Svítlidla													
Svítlidlo A	15												15
Svítlidlo An	6												6
Svítlidlo B1	2			20	21	11			20				74
Svítlidlo B1n	1			2	7	5			3				18
Svítlidlo B2	36	10	2	29	23	7	17	16	12	4	6		162
Svítlidlo B2n	8		2	8	10	5		7	8	2	2		52
Svítlidlo B3	6	1			2								9
Svítlidlo B3n													0
Svítlidlo C1	3					4							7
Svítlidlo C1dim							5						5
Svítlidlo D1	4		1	4	4	6	2		1	1			23
Svítlidlo D1n						1							1
Svítlidlo D2				2	12	2			1	6			23
Svítlidlo D2n										3			3
Svítlidlo D3					2	14	7						23
Svítlidlo D3dim					6								6
Svítlidlo D4				6	8	7	4						25
Svítlidlo D4n							4						4
Svítlidlo E	2	1	2	2	3	3		1	1	1			16
Svítlidlo F1							3	10	1				14
Svítlidlo F1n								3					3
Svítlidlo G1		8	2	17	25	25				6	15		98
Svítlidlo G1n		8	3	9	7	10				4	7		48
Svítlidlo G1dim				13	10								23
Svítlidlo G1n/dim				11	4								15
Svítlidlo G2			2										2
Svítlidlo G2n			2										2
Svítlidlo G2dim					7								7
Svítlidlo G2n/dim					4								4
Svítlidlo G3							1						1

Položka	Množství - Levé křídlo (A)				Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)			Celkem ks
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	
Svítlidlo G3n								2				2
Svítlidlo G3dim					6							6
Svítlidlo G3n/dim					8							8
Svítlidlo G4							6					6
Svítlidlo G4n							4					4
Svítlidlo G5dim								12				12
Svítlidlo H1		18	18				13			10	14	86
Svítlidlo H1n		1										1
Svítlidlo H2		17					8					25
Svítlidlo H3		2										2
Svítlidlo H4	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Svítlidlo H5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Svítlidlo H6		25								30		55
Svítlidlo I2						1	4					5
Svítlidlo I3		10				1	5					16
Svítlidlo I4		20					12					32
Svítlidlo I1dim				32	16	70						118
Svítlidlo I2dim				10	44	4						58
Svítlidlo I3dim				6	52	16						74
Svítlidlo I4dim					64	12						76
Svítlidlo J			32		4					17	19	72
Svítlidlo K1			2				1			2		5
Svítlidlo K2		3					1				2	6
Svítlidlo K2n							1					1
Svítlidlo K3				1	1	1	2					4
Svítlidlo K4				1	1	1						2
Svítlidlo K5		1		1	2	2						6
Svítlidlo K6					10							10
Svítlidlo L1					15							15
Svítlidlo L2					18							18
Svítlidlo L3					12							12

Položka	Množství - Levé křídlo (A)			Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)			Celkem ks	
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP		2.NP
Svítlidlo L4				12								12
Svítlidlo L5				5								5
Svítlidlo M											4	4
Svítlidlo N				4					3			7
Svítlidlo Nn									2			2
Svítlidlo N2				1					2			3
Svítlidlo N2n				4					1			5
Svítlidlo N3							18					18
Svítlidlo O1							20					20
Svítlidlo Y							11					11
Stolní lampy ke kancelářským stolům	1	0	19	0	1	1	1	0	0	16	2	41
Vypínače, zásuvky Legrand Bticino -bílá												
Vypínač řaz. 1				2	7	2						11
Vypínač řaz. 5				3	2							5
Vypínač řaz. 6				27	16	2	1			1		47
Vypínač řaz. 6+6					2							2
Tlačítko				27	16	20	1			3		67
Stmívač pro ovládání halogenových reflektorů												
				5	8	2	3			6		24
Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače												
Zásuvka jednonásobná				44	35	25	7	4		12		127
Vypínače, zásuvky Legrand Bticino - saténové zlato												

Položka	Množství - Levé křídlo (A)				Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)			Celkem ks
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	
Zásuvka jednonásobná							13					13
Vypínače, zásuvky Legrand Bticino - Light tech - tech												
Vypínač řaz. 1		1		1				1				3
Vypínač řaz. 5		1										1
Vypínač řaz. 6		1		2								3
Tlačítko		3										3
Stmívač pro ovládání halogenových reflektorů												
		2										2
Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače												
		5		7		5		1				26
Zásuvka jednonásobná		20										20
												0
Vypínače, zásuvky - ABB Future linear - černé												
Vypínač řaz. 1		1										1
Vypínač řaz. 5		1										1
Vypínač řaz. 6		6										6
Tlačítko		5										5
Stmívač pro ovládání halogenových reflektorů												
		3										3

Položka	Množství -Levé křídlo (A)			Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)			Celkem ks	
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP		2.NP
Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače		3										3
Zásuvka jednonásobná		21										21
												0
Zásuvky - ABB Tango-bílé												
Zásuvka jednonásobná	26		113	32	18	38	27		14	93	37	398
Zásuvka jednonásobná IP44	24	5		9	5			7	5			55
Zásuvka dvojnásobná	4	2		7	13	13	6		5		12	62
dvojrámeček	1		20							15	2	38
trojrámeček	1		19							14	2	36
												0
Vypínače - ABB Classic - bílé												
Vypínač řaz. 1	7		4	2	10	12	6		6	5	4	56
Vypínač řaz. 1 IP44	7			1					3			11
Vypínač řaz. 1 16A se signálkou zapnutí												9
Vypínač řaz. 2				2	2	2						6
Vypínač řaz. 5	7		13	3	9	4	5		3	9	5	58
Vypínač řaz. 5 IP44	2			1				3	4			10
Vypínač řaz. 6	2			2	4	2	6	8	6			30
Vypínač řaz. 6 IP44	3						2					5
Vypínač řaz. 6+6	4		4	12		2				2		24
Vypínač řaz. 7	1			4		1	2	3				11

Položka	Množství -Levé křídlo (A)				Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)				Celkem ks
	1.PP	1.NP	2.NP		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	
Vypínač řaz. 7 IP44	1												1
Tlačítko	9		17		8	7	6		9	7	7	5	75
Stmívač pro ovládání halogenových reflektorů									1				1
Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače			3								3	5	11
Ostatní ovládací a napájecí prvky													0
Vypínač 400V 16A IP44	5	2			2	1				25			35
Vypínač 400V 32A IP44										1			1
Vypínač 230V 10A IP44										30			30
Stropní pohybové čidlo s mechanickým kontaktem 220°		6	4		8	8	11		4	2	4	4	51
Podlahová krabice			2								2	1	5
Zásuvka 400V 16A IP44	4				2	2	5			4	2		21
Bezpečnostní vyrážecí tlačítko	8	0	0		0	0	0		0	4	0	0	16
Zásuvková skříň MX 1x400V/16A, 2x230V/16A, 1x24V/10A									2		2		11

Položka	Množství -Levé křídlo (A)			Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)			Celkem ks	
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP		2.NP
Vyrovňovací přípojnice VP											17	17
Přepěťové moduly SPD T3 pro instalaci k zásuvkám nebo vývodům 230V	2	1	31	4	4	3	4		1	33	12	95
hygrostaty				1					4		1	6
Hliníkový parapetní žlab 210/70							8			14		22
												0
Kabelové žlaby s integrovanou spojkou Kopos Jupiter												celkem vč. 10% rezervy (prořezy)
KŽ 500/110				8					25			36,3
KŽ 500/110				3					25			30,8
KŽ 300/110	10			62	3							82,5
KŽ 300/110 plný uzavřený	17											18,7
KŽ 200/85		16		21	30			7	20			103,4
KŽ 150/85			18		31	8	12			44	20	146,3
KŽ 150/60		18		37	39	81						192,5
KŽ 150/60 plný uzavřený	7											7,7
KŽ 100/85			12			4						17,6
KŽ 100/60	10			11	42			18				89,1
KŽ 100/35	8	10		2	46	21	18		11	13		141,9
KŽ 100/ 35 plný uzavřený	14											15,4
KŽ 75/60			11		14							27,5
KŽ 75/35			3	25	6					10	19	69,3

Položka	Množství - Levé křídlo (A)				Množství - Střední křídlo (B)				Množství - Pravé křídlo (C)				Celkem ks
	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	1.PP	
KŽ 50/35	46	65	33	70	93	21	24	85	10		10		502,7
Trubka ohebná pr. 32mm	90	26		30		48	5	100			40	3	376,2
													0
Kabelové lávky													celkem vč. 10% rezervy (prořezy)
KL200/60 , přičky po 150mm	4			10	5				4				25,3
KL300		4	4						4			4	17,6
Kabelové požární žlaby													celkem vč. 10% rezervy (prořezy)
PKŽ 200/60				20									22
PKŽ 150/60				70									77
PKŽ 100/60				25									27,5
PKŽ 75/60	40	36	30		40	75	7		21	25	30		334,4
													0
Kabelové lišty													celkem vč. 10% rezervy (prořezy)
Lišta 20x10	10			65					106	12			212,3
Lišta 32x15									82				90,2
Lišta 40x20	165			51		60	60	200	47	6			647,9

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
01.RK1.02	1	CYKY	3Jx1,5	A0.03-A0.08, A0.12, A0.13,A0.15	150	15	165	24,75	189,8		6 vč. 6m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	1	CYKY	5Jx1,5	A0.03	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.RK1.02	1	CYKY	7Jx1,5	A0.12	20	2	22	3,3	25,3		
01.RK1.02	2a	CYKY	3Jx1,5	A0.01	45	4,5	49,5	7,425	56,9		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	2b	CYKY	5Jx2,5	A0.02,10,11	25	2,5	27,5	4,125	31,6		napojení ventilátoru ze světelného
01.RK1.02	2b	CYKY	3Jx2,5	A0.02,A0.10,A0.11,A0.18	71	7,1	78,1	11,715	89,8		2 obvodu, vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	2c	CYKY	3Jx1,5	A0.09	53	5,3	58,3	8,745	67,0		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	c	CYKY	2Ox1,5	A0.09	74	7,4	81,4	12,21	93,6		2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	3	CYKY	3Jx1,5	A0.14,A0.16, A0.17	123	12,3	135,3	20,295	155,6		2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	3	CYKY	5Jx1,5	A0.16	30	3	33	4,95	38,0		2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	4	CYKY	3Jx1,5	A0.16	99	9,9	108,9	16,335	125,2		
01.RK1.02	4	CYKY	5Jx1,5	A0.16	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
01.RK1.02	5	CYKY	3Jx1,5	A0.19,A0.20,B0.10,B0.10.1	92	9,2	101,2	15,18	116,4		2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	5	CYKY	5Jx1,5	B0.10	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
01.RK1.02	XC1	CYKY	3Jx2,5	A0.03,07	60	6	66	9,9	75,9		4 vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	XC2	CYKY	3Jx2,5	A0.09,13	79	7,9	86,9	13,035	99,9		7 vč. 7m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	XC3	CYKY	3Jx2,5	A0.15	16	1,6	17,6	2,64	20,2		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	XC4	CYKY	3Jx2,5	A0.18,19,20,	84	8,4	92,4	13,86	106,3		4 vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	XC5	CYKY	3Jx2,5	vně obj.	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
01.RK1.02	PC1	CYKY	3Jx2,5	A0.20	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
01.RK1.02	MX1	CYKY	5Jx6	A0.14	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
01.RK1.02	SBA0.14	CYKY	2Ox1,5	A0.14	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
01.RK1.02	XC10	CYKY	3Jx2,5	vně obj.	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
01.RK1.02	G1,G22	CYKY	3Jx2,5	A0.12	33	3,3	36,3	5,445	41,7		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G9	CYKY	3Jx2,5	A0.13	26	2,6	28,6	4,29	32,9		2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G10	CYKY	3Jx2,5	A0.13	51	5,1	56,1	8,415	64,5		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G16	CYKY	5Jx1,5	A0.15	10	1	11	1,65	12,7		
01.RK1.02	SB A0.15	CYKY	3Jx1,5	A0.15	7	0,7	7,7	1,155	8,9		
01.RK1.02	G31	CYKY	5Jx6	A0.16	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
01.RK1.02	G32	CYKY	3Jx2,5	A0.16	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
01.RK1.02	G44	CYKY	3Jx2,5	A0.16	20	2	22	3,3	25,3		
01.RK1.02	G-R3	CYKY	3Jx2,5	A0.16	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.RK1.02	G-R4	CYKY	3Jx2,5	A0.16	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.RK1.02	G42,49	CYKY	3Jx1,5	A0.16	24	2,4	26,4	3,96	30,4		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G51	CYKY	5Jx1,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G53,56	CYKY	3Jx1,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G57	CYKY	3Jx1,5	A0.16	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.RK1.02	G-R1	CYKY	3Jx2,5	A0.16	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.RK1.02	G-R2	CYKY	3Jx2,5	A0.16	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
01.RK1.02	G65	CYKY	3Jx2,5	A0.16	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
01.RK1.02	G64	CYKY	3Jx2,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G66	CYKY	3Jx2,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G67	CYKY	3Jx2,5	A0.16	32	3,2	35,2	5,28	40,5		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G68	CYKY	5Jx2,5	A0.16	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
01.RK1.02	G69	CYKY	3Jx2,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G82,83	CYKY	3Jx2,5	A0.16	33	3,3	36,3	5,445	41,7		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G-R5	CYKY	3Jx2,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G73	CYKY	3Jx2,5	A0.16	25	2,5	27,5	4,125	31,6		
01.RK1.02	G79	CYKY	3Jx1,5	A0.16	29	2,9	31,9	4,785	36,7		1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RK1.02	G86	CYKY	3Jx1,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G84	CYKY	3Jx2,5	A0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RK1.02	G95	CYKY	3Jx2,5	A0.16	25	2,5	27,5	4,125	31,6		
01.RK1.02	G-R6	CYKY	3Jx2,5	A0.16	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
01.RK1.02	G88	CYKY	3Jx2,5	A0.16	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
01.RK1.02	G90	CYKY	5Jx1,5	A0.16	34	3,4	37,4	5,61	43,0		

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 100%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
1.1.RK1.02	G91.94.100	CYKY	3Jx1,5	A0.16,19	33	3,3	36,3	5,445	41,7	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.1.RK1.02	SBA0.16.1	CYKY	3Jx1,5	A0.16	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
1.1.RK1.02	G101	CYKY	3Jx2,5	A0.19	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
1.1.RK1.02	SBA0.16.	CYKY	3Jx1,5	A0.16	70	7	77	11,55	88,6	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.1.RK1.02	G105.1	CYKY	3Jx2,5	B0.10	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.1.RK1.02	G105.2	CYKY	3Jx2,5	B0.10	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
1.1.RK1.02	G105.3	CYKY	3Jx2,5	B0.10	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
1.1.RK1.02	G105.4	CYKY	3Jx2,5	B0.10	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
1.1.RK1.02	G105.5	CYKY	3Jx2,5	B0.10	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
1.1.RK1.02	G105.6	CYKY	3Jx2,5	B0.10	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.1.RK1.02	G105.7	CYKY	3Jx2,5	B0.10	36	3,6	39,6	5,94	45,5		
1.1.RK1.02	G105.8	CYKY	3Jx2,5	B0.10	37	3,7	40,7	6,105	46,8		
1.1.RK1.02	G105.9	CYKY	3Jx2,5	B0.10	38	3,8	41,8	6,27	48,1		
1.1.RK1.02	ZT11.2	CYKY	3Jx1,5	A0.09	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
1.1.RK1.02	R-VN1	CYKY	5Jx1,5	A1.15	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
1.1.R01.02	1	CYKY	7Jx1,5	A1.18,a1.14,1.a1.14,A1.13.1, A13	25	2,5	27,5	4,125	31,6	10	vč. 10m kabelu k odb. krabicím
	1	CYKY	3Jx1,5	1.14.1.a1.14,A1.13.1, A14	10	1	11	1,65	12,7		
1.1.R01.02	2	CYKY	3Jx1,5	A1.18,A1.17,A1.15	29	2,9	31,9	4,785	36,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	3.1	CYKY	3Jx1,5	A1.18,A1.17	24	2,4	26,4	3,96	30,4	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	3.2	CYKY	3Jx1,5	A1.18,A1.17	21	2,1	23,1	3,465	26,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	3.1	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.18,A1.17	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
1.1.R01.02	3.2	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.18,A1.17	19	1,9	20,9	3,135	24,0		Napojení ventilátoru ze světelného obvodu
1.1.R01.02	4	CYKY	3Jx1,5	A1.18,A1.17	18,7	1,87	20,57	3,0855	23,7		
1.1.R01.02	4	CYKY	20x1,5	A1.18	21	2,1	23,1	3,465	26,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	5	CYKY	3Jx1,5	A1.17	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
1.1.R01.02	5	CYKY	20x1,5	A1.17	21	2,1	23,1	3,465	26,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	5	CYKY	30x1,5	A1.17	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
1.1.R01.02	6	CYKY	3Jx1,5	A1.18	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
1.1.R01.02	6	CYKY	20x1,5	A1.17	42	4,2	46,2	6,93	53,1	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	7	CYKY	3Jx1,5	A1.18	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
1.1.R01.02		CYKY	30x1,5	A1.17	21	2,1	23,1	3,465	26,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	8	CYKY	3Jx1,5	A1.18	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
1.1.R01.02		CYKY	30x1,5	A1.17	21	2,1	23,1	3,465	26,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	10	1	11	1,65	12,7		
1.1.R01.02	XC1	CYKY	3Jx2,5	A1.15	30	3	33	4,95	38,0	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	XC2	CYKY	3Jx2,5	A1.17,18	52	5,2	57,2	8,58	65,8	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	XC3	CYKY	3Jx2,5	A1.8,18	60	6	66	9,9	75,9	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	G106	CYKY	3Jx2,5	A1.15	8	0,8	8,8	1,32	10,1		
1.1.R01.02	G140.1	CYKY	3Jx2,5	A1.17	22	2,2	24,2	3,63	27,8	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.1.R01.02	G140.2	CYKY	3Jx2,5	A1.17	3	0,3	3,3	0,495	3,8		
1.1.R01.02	G141	CYKY	3Jx2,5	A1.17	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
1.1.R01.02	G142	CYKY	3Jx2,5	A1.17	20	2	22	3,3	25,3		
1.1.R01.02	G145	CYKY	3Jx2,5	A1.17	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
1.1.R01.02	G148	CYKY	3Jx2,5	A1.17	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
1.1.R01.02	G147	CYKY	3Jx2,5	A1.17	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
1.1.R01.02	G153	CYKY	3Jx2,5	A1.17	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
1.1.R01.02	GR1.A1.17	CYKY	3Jx2,5	A1.17	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
1.1.R01.02	GR2.A1.17	CYKY	3Jx2,5	A1.17	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
1.1.R01.02	GR3.A1.17	CYKY	3Jx2,5	A1.17	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
1.1.R01.02	1AV-DIS2	CYKY	3Jx2,5	A1.18	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
1.1.R02.02	1	CYKY	3Jx1,5	A1.05,A1.01-A1.04	24	2,4	26,4	3,96	30,4	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
1.1.R02.02	1	CYKY	30x1,5	A1.01-A1.04	27	2,7	29,7	4,455	34,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.1.R02.02	2	CYKY	3Jx1,5	A1.05,A1.06, A1.08	34	3,4	37,4	5,61	43,0		

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	profesy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
1.R02.02	2	CYKY	20x1.5	A1.05	49	4,9	53,9	8,085	62,0	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R02.02	3	CYKY	3Jx1.5	A1.05	14,5	1,45	15,95	2,3925	18,3	3	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu
1.R02.02	3	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.05	20	2	22	3,3	25,3		
1.R02.02	4	CYKY	3Jx1.5	A1.05		0	0	0	0,0		
1.R02.02	4	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.05	20	2	22	3,3	25,3		Pro obv. Stmívané 4-8
1.R02.02	5	CYKY	3Jx1.5	A1.06		0	0	0	0,0		
1.R02.02	5	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.05		0	0	0	0,0		
1.R02.02	6	CYKY	3Jx1.5	A1.06	9,5	0,95	10,45	1,5675	12,0		
1.R02.02	6	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.05		0	0	0	0,0		
1.R02.02	7	CYKY	3Jx1.5	A1.06	16,5	1,65	18,15	2,7225	20,9		
1.R02.02	7	FTP		A1.05		0	0	0	0,0		
1.R02.02	8	CYKY	3Jx1.5	A1.06	16,5	1,65	18,15	2,7225	20,9		
1.R02.02	8	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.05	20	2	22	3,3	25,3		
1.R02.02	9	CYKY	3Jx1.5	A1.07	29,5	2,95	32,45	4,8675	37,3	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R02.02	9	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.07	22,5	2,25	24,75	3,7125	28,5		
1.R02.02	10	CYKY	7Jx1.5	A1.06,A1.08,A1.09,A1.10A1.11	19,5	1,95	21,45	3,2175	24,7		
1.R02.02	10	CYKY	3Jx1.5	A1.08,A1.09,A1.10A1.11	28	2,8	30,8	4,62	35,4	9	vč. 9m kabelu k odb. krabicím
1.R02.02	10	CYKY	30x1.5	A1.09-A1.11	27	2,7	29,7	4,455	34,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R02.03	RS04	FTP	4x2x0,5 cat.5	A1.04,A1.02	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
1.R02.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	10	1	11	1,65	12,7		
1.R02.02	XC1	CYKY	3Jx2.5	A1.01-05	45	4,5	49,5	7,425	56,9	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R02.02	XC2	CYKY	3Jx2.5	A1.06,07	60	6	66	9,9	75,9	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R02.02	G160	CYKY	3Jx2.5	A1.05	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
1.R02.02	G161	CYKY	3Jx2.5	A1.05	10	1	11	1,65	12,7		
1.R02.02	G162	CYKY	3Jx2.5	A1.05	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
1.R02.02	G163	CYKY	3Jx2.5	A1.05	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
1.R02.02	G164	CYKY	3Jx2.5	A1.05	10	1	11	1,65	12,7		
1.R02.02	G-R1.A1.05	CYKY	3Jx2.5	A1.05	10	1	11	1,65	12,7		
1.R02.02	G169	CYKY	3Jx2.5	A1.05	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R02.02	1AV-RK1	CYKY	3Jx2.5	A1.02	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R02.02	1AV-RP1	CYKY	3Jx2.5	A1.06	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
1.R02.02	1AV-RP2	CYKY	3Jx2.5	A1.06	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
1.R02.02	1AV-PM1	CYKY	3Jx2.5	A1.06	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
1.R02.02	1AV-DIS1	CYKY	3Jx2.5	A1.06	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
2.R01.02	1a	CYKY	3Jx1.5	A2.03	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
2.R01.02	a	CYKY	20x1.5	A2.03, A2.02	44	4,4	48,4	7,26	55,7	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	1b	CYKY	3Jx1.5	A2.02	25	2,5	27,5	4,125	31,6		
2.R01.02	b	CYKY	20x1.5	A2.02	31	3,1	34,1	5,115	39,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	2	CYKY	7Jx1.5	A2.04,05	22	2,2	24,2	3,63	27,8	2	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu, vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	2	CYKY	3Jx1.5	A2.04, 04.1, A2.05, 05.1, A2.05-10	121	12,1	133,1	19,965	153,1	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	3	CYKY	3Jx2.5	A2.11-A2.14	131	13,1	144,1	21,615	165,7	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	4	CYKY	3Jx2.5	A2.01, A2.15-17	107	10,7	117,7	17,655	135,4	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	4	CYKY	5Jx2.5	A2.01,A2.17	20	2	22	3,3	25,3	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	10	CXKH-R	3Jx1.5	A2.18, A1.15, A0.22	106	10,6	116,6	17,49	134,1	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	10	CXKH-R	20x1.5	A2.18, A1.15, A0.22	40	4	44	6,6	50,6		
2.R01.02	XC1	CYKY	3Jx2.5	A2.02,07-10	94	9,4	103,4	15,51	118,9	9	vč. 9m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC2	CYKY	3Jx2.5	A2.01,11-17	66	6,6	72,6	10,89	83,5	7	vč. 7m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC3	CYKY	3Jx2.5	A2.07	20	2	22	3,3	25,3	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC4	CYKY	3Jx2.5	A2.07	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
2.R01.02	XC5	CYKY	3Jx2.5	A2.08,09	31	3,1	34,1	5,115	39,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC6	CYKY	3Jx2.5	A2.09,10	40	4	44	6,6	50,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC7	CYKY	3Jx2.5	A2.11,12	41	4,1	45,1	6,765	51,9	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC8	CYKY	3Jx2.5	A2.13,14	30	3	33	4,95	38,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC9	CYKY	3Jx2.5	A2.17	55	5,5	60,5	9,075	69,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	XC10	CYKY	3Jx2.5	A2.01	38	3,8	41,8	6,27	48,1	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím

Název rozvaděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozvaděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
2.R01.02	XC11	CYKY	3Jx2,5	A2.01	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
2.R01.02	XC12	CYKY	3Jx2,5	A2.01	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
2.R01.02	XC13	CYKY	3Jx2,5	A2.01	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
2.R01.02	PC1	CYKY	3Jx2,5	A2.08.09	28	2,8	30,8	4,62	35,4	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	PC2	CYKY	3Jx2,5	A2.09.10	36	3,6	39,6	5,94	45,5	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	PC3	CYKY	3Jx2,5	A2.11.12	42	4,2	46,2	6,93	53,1	3	3 vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	PC4	CYKY	3Jx2,5	A2.13.14	21	2,1	23,1	3,465	26,6	2	2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	PC5	CYKY	3Jx2,5	A2.17	54	5,4	59,4	8,91	68,3	3	3 vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	PC6	CYKY	3Jx2,5	A2.01	36	3,6	39,6	5,94	45,5	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	COPY1	CYKY	3Jx2,5	A2.16	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
2.R01.02	COPY2	CYKY	3Jx2,5	A2.16	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
2.R01.02	COPY3	CYKY	3Jx2,5	A2.16	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
2.R01.02	COPY4	CYKY	3Jx2,5	A2.16	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
2.R01.02	SLB-K1	CYKY	3Jx2,5	vně obj.	30	3	33	4,95	38,0		
2.R01.02	2AV-DIS1	CYKY	3Jx2,5	A2.14	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
2.R01.02	2AV-PM1	CYKY	3Jx2,5	A2.14	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
2.R01.02	2AV-PM2	CYKY	3Jx2,5	A2.14	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
2.R01.02	ZT11.1-3	CYKY	3Jx1,5	střecha	33	3,3	36,3	5,445	41,7	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	ZT1-T1.1	CYKY	3Jx1,5	střecha	8	0,8	8,8	1,32	10,1	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	TK1.1,2	CYKY	3Jx2,5	střecha	36	3,6	39,6	5,94	45,5	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.02	T1	CYKY	3Jx1,5	střecha	22	2,2	24,2	3,63	27,8		ponechat na sítěse rezervu cca 1m do zapojení vývodu
2.R01.02	VZT13.1a	CYKY	3Jx1,5	střecha	33	3,3	36,3	5,445	41,7		ponechat na sítěse rezervu cca 1m do zapojení vývodu
2.R01.02	VZT13.4a	CYKY	3Jx1,5	střecha	24	2,4	26,4	3,96	30,4		ponechat na sítěse rezervu cca 1m do zapojení vývodu
2.R01.02	VZT13.5a	CYKY	3Jx1,5	střecha	10	1	11	1,65	12,7		ponechat na sítěse rezervu cca 1m do zapojení vývodu
2.R01.02	VZT13.6a	CYKY	3Jx1,5	střecha	15	1,5	16,5	2,475	19,0		ponechat na sítěse rezervu cca 1m do zapojení vývodu
2.R01.02	ZT13.1, 3.2	CYKY	3Jx1,5	A2.05	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
2.RSLB.02	SK2	CYKY	3Jx2,5	A2.15	10	1	11	1,65	12,7		
2.RSLB.02	CCTV2	CYKY	3Jx2,5	A2.15	10	1	11	1,65	12,7		
2.RSLB.02	EZS2	CYKY	3Jx2,5	A2.15	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
2.RSLB.02	SLB2	CYKY	3Jx2,5	A2.15	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
01.RSS1.03	3.1	CYKY	3Jx1,5	B0.15	37	3,7	40,7	6,105	46,8	5	5 vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.2	CYKY	3Jx1,5	B0.15	20	2	22	3,3	25,3	2	2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.1	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.2	FTP	4x2x0,5 cat.5	B0.15	30	3	33	4,95	38,0	3	3 vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.1	CYKY	2Ox1,5	B0.15	36	3,6	39,6	5,94	45,5	4	4 vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.2	CYKY	2Ox1,5	B0.15	35	3,5	38,5	5,775	44,3	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.3.1	CYKY	3Jx1,5	B0.15	42	4,2	46,2	6,93	53,1	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.3.2	CYKY	3Jx1,5	B0.15	25,5	2,55	28,05	4,2075	32,3	1	1 vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.3.1	FTP	OS			0	0	0	0,0	1	
01.RSS1.03	3.3.2	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.3.1	CYKY	2Ox1,5	B0.15	46	4,6	50,6	7,59	58,2	4	4 vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.3.2	CYKY	2Ox1,5	B0.15	28,5	2,85	31,35	4,7025	36,1	4	4 vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.4.1	CYKY	3Jx1,5	B0.15	42	4,2	46,2	6,93	53,1		
01.RSS1.03	3.4.2	CYKY	3Jx1,5	B0.15	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.RSS1.03	3.4.1	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.4.2	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.4.1	CYKY	2Ox1,5	B0.15	44	4,4	48,4	7,26	55,7	2	2 vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.4.2	CYKY	2Ox1,5	B0.15	25	2,5	27,5	4,125	31,6	3	3 vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.5	CYKY	3Jx1,5	B0.15	27	2,7	29,7	4,455	34,2		

Soupis kabelů

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
01.RSS1.03	3.5	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.5	CYKY	20x1.5	B0.15	30	3	33	4,95	38,0	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.6.1	CYKY	3Jx1.5	B1.20	44	4,4	48,4	7,26	55,7		
01.RSS1.03	3.6.2	CYKY	3Jx1.5	B1.19	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
01.RSS1.03	3.6.3	CYKY	3Jx1.5	Balkon střed	43	4,3	47,3	7,095	54,4		
01.RSS1.03	3.6.1	FTP				0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.6.2	FTP				0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.6.3	FTP									
01.RSS1.03	3.6.1	CYKY	20x1.5	B1.20	48	4,8	52,8	7,92	60,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.6.2	CYKY	20x1.5	B1.19	37	3,7	40,7	6,105	46,8	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.6.3	CYKY	20x1.5	Balkon střed	47	4,7	51,7	7,755	59,5	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.7.1	CYKY	3Jx1.5	B1.20	57	5,7	62,7	9,405	72,1		
01.RSS1.03	3.7.2	CYKY	3Jx1.5	Balkon střed	42	4,2	46,2	6,93	53,1		
01.RSS1.03	3.7.3	CYKY	3Jx1.5	B1.19	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
01.RSS1.03	3.7.1	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.7.2	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.7.3	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.7.1	CYKY	20x1.5	B1.20	62	6,2	68,2	10,23	78,4	5	vč. 5 m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.7.2	CYKY	20x1.5	Balkon střed	45	4,5	49,5	7,425	56,9	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.7.3	CYKY	20x1.5	B1.19	39	3,9	42,9	6,435	49,3	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.7	FTP	4x2x0,5 cat.5	B1.19,B1.20	54	5,4	59,4	8,91	68,3		Propojení tlačítek místně vč.3 m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.8	CYKY	3Jx1.5	B0.15	46	4,6	50,6	7,59	58,2		3
01.RSS1.03	3.9	CYKY	3Jx1.5	B0.15	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
01.RSS1.03	3.8	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.9	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.8	CYKY	20x1.5	B0.15	50	5	55	8,25	63,3	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.9	CYKY	20x1.5	B0.15	41	4,1	45,1	6,765	51,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.10	CYKY	3Jx1.5	B0.15	52	5,2	57,2	8,58	65,8	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.11	CYKY	3Jx1.5	B0.15	50	5	55	8,25	63,3		
01.RSS1.03	3.10	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.11	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.10	CYKY	20x1.5	B0.15	52	5,2	57,2	8,58	65,8	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.11	CYKY	20x1.5	B0.15	55	5,5	60,5	9,075	69,6	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.11	FTP	4x2x0,5 cat.5	B0.15	82	8,2	90,2	13,53	103,7		Propojení tlačítek místně
01.RSS1.03	3.12	CYKY	3Jx1.5	B0.15	54	5,4	59,4	8,91	68,3		
01.RSS1.03	3.13	CYKY	3Jx1.5	B0.15	51	5,1	56,1	8,415	64,5		
01.RSS1.03	3.12	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.13	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.RSS1.03	3.12	CYKY	20x1.5	B0.15	57	5,7	62,7	9,405	72,1	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.13	CYKY	20x1.5	B0.15	55	5,5	60,5	9,075	69,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.14.1	CYKY	3Jx1.5	B0.13,B0.17	56,5	5,65	62,15	9,3225	71,5	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.14.2	CYKY	3Jx1.5	B0.16	57	5,7	62,7	9,405	72,1	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.14.3	CYKY	3Jx1.5	B0.16	38	3,8	41,8	6,27	48,1	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	14.1	CYKY	20x1.5	B0.16	64	6,4	70,4	10,56	81,0	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	14.2	CYKY	30x1.5	B0.16	17	1,7	18,7	2,805	21,5	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	14.3	CYKY	30x1.5	B0.16	20	2	22	3,3	25,3	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.15	CYKY	5Jx1.5	B0.15, B0.08,B0.08.1	38	3,8	41,8	6,27	48,1		
01.RSS1.03	3.15	CYKY	30x1.5	B0.08,B0.08.1	38	3,8	41,8	6,27	48,1	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.16	CXKH-R	5Jx1.5	B0.15,B0.12,B0.12.1	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
01.RSS1.03	3.16	CXKH-R	30x1.5	B0.12,B0.12.1, B0.13	27	2,7	29,7	4,455	34,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.16	CXKH-R	20x1.5	B0.13,	3	0,3	3,3	0,495	3,8		
01.RSS1.03	3.17	CXKH-R	3Jx1.5	B0.15,B0.19	89	8,9	97,9	14,685	112,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.17	CXKH-R	20x1.5	B0.15,B0.19	61	6,1	67,1	10,065	77,2	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	3.18	CXKH-R	3Jx1.5	B0.15,B0.19	65	6,5	71,5	10,725	82,2		
01.RSS1.03	3.18	CXKH-R	20x1.5	B0.15,B0.19	48	4,8	52,8	7,92	60,7	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	OS2.03,										
01.RSS1.03	OS3.03	CYKY	12Jx1,5	B0.15,B0.17	52	5,2	57,2	8,58	65,8		
01.RSS1.03	OS3.03,	FTP	4x2x0,5 cat.5	B0.15,B0.17	52	5,2	57,2	8,58	65,8		

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
01.RSS1.03	RS02	FTP	4x2x0,5 cat.5	B0.17	52	5,2	57,2	8,58	65,8		
01.RSS1.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	20	2	22	3,3	25,3		
01.RSS1.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B0.16,17	89	8,9	97,9	14,685	112,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B0.15,5	63	6,3	69,3	10,395	79,7	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	XC3	CYKY	3Jx2,5	A0.15,07	82	8,2	90,2	13,53	103,7	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
01.RSS1.03	G209	CYKY	3Jx2,5	B0.15	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
01.RSS1.03	G210	CYKY	3Jx2,5	B0.15	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
01.RSS1.03	G211	CYKY	3Jx2,5	B0.15	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
01.RSS1.03	G212	CYKY	3Jx2,5	B0.15	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
01.RSS1.03	ZT19,1-9,5	CYKY	3Jx1,5	B0.12	31	3,1	34,1	5,115	39,2		
01.RSS2.03											
01.RSS2.03	1 CXKH-R		5Jx1,5	B0.20,B0.22,B0.23	41	4,1	45,1	6,765	51,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	1 CXKH-R		3Jx1,5	B0.20,B0.22,B0.23	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
01.RSS2.03	1 přes tlač CXKH-R		3Jx1,5	B0.21,B0.217	44	4,4	48,4	7,26	55,7	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	tlačítko CXKH-R		20x1,5	B0.21,B0.217	59	5,9	64,9	9,735	74,6	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	2 CYKY		3Jx1,5	B0.28-30, B0.25,26	126	12,6	138,6	20,79	159,4	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	2 CYKY		5Jx1,5	B0.25, B0.28, B0.29	27	2,7	29,7	4,455	34,2	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	3 CYKY		5Jx1,5	B0.33	48	4,8	52,8	7,92	60,7		
01.RSS2.03			3Jx1,5	B0.31,33	81	8,1	89,1	13,365	102,5	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	4 přes tlač CXKH-R		3Jx1,5	B0.24, B1.30, B2.29	35	3,5	38,5	5,775	44,3	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	tlačítko CXKH-R		20x1,5	B0.24, B1.30, B2.29	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
01.RSS2.03	XC1 CYKY		3Jx2,5	B0.29,30	55	5,5	60,5	9,075	69,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	XC2 CYKY		3Jx2,5	B0.26,27,28	41	4,1	45,1	6,765	51,9	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	XC3 CXKH-R		3Jx2,5	B0.22,23,24,21	68	6,8	74,8	11,22	86,0	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	XC4 CYKY		3Jx2,5	B0.31,33,17	87	8,7	95,7	14,355	110,1	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
01.RSS2.03	XC10 CYKY		5Jx2,5	B0.31,33,17	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
01.RSS2.03	XC11 CYKY		5Jx2,5	B0.33	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
01.RSS2.03	VZT10.8a CYKY		3Jx2,5	fasáda	15	1,5	16,5	2,475	19,0		přes hygrostat
01.RSS2.03	VZT10.8a CYKY		7Jx2,5	fasáda	12	1,2	13,2	1,98	15,2		přes hygrostat
01.RSLB.03	SK01	CYKY	3Jx2,5	B0.25	6	0,6	6,6	0,99	7,6		
01.RSLB.03	CCTV01	CYKY	3Jx2,5	B0.25	6	0,6	6,6	0,99	7,6		
01.RSLB.03	EZS01	CYKY	3Jx2,5	B0.25	6	0,6	6,6	0,99	7,6		
01.RSS3.03	01.AV-DP1	CYKY	3Jx1,5	B0.15	55	5,5	60,5	9,075	69,6		
01.RSS3.03	01.XC-AV2	CYKY	3Jx1,5	B0.15,1	85	8,5	93,5	14,025	107,5		
01.RSS3.03	01.XC-AV1	CYKY	3Jx1,5	B0.15,2	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
01.RSS3.03	01.AV-RP4	CYKY	3Jx1,5	B0.16	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
01.RSS3.03	01.AV-RP3	CYKY	3Jx1,5	B0.16,S1	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
01.RSS3.03	01.AV-RP1	CYKY	3Jx1,5	B0.16,2	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.RSS3.03	01.AV-RP2	CYKY	3Jx1,5	B0.16,S2	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
01.RSS3.03	01.AV-PL1	CYKY	3Jx1,5	B0.16	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
01.RSS3.03	01.AV-RK2	CYKY	3Jx1,5	B0.17	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.RSS3.03	01.XC-AV3	CYKY	5Jx6	B0.17	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
01.R01.03	1.1	CYKY	3Jx1,5	B0.01	43	4,3	47,3	7,095	54,4		
01.R01.03	1.2	CYKY	3Jx1,5	B0.01	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
01.R01.03	1.1	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.R01.03	1.2	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.R01.03	1.1	CYKY	20x1,5	B0.01	48	4,8	52,8	7,92	60,7	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.R01.03	1.2	CYKY	20x1,5	B0.01	25	2,5	27,5	4,125	31,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
01.R01.03	1.2	FTP	4x2x0,5 cat.5	B0.01	38	3,8	41,8	6,27	48,1		Propojení tlačítek místně
01.LR01.03	OS1.03	CYKY	7Jx1,5	B0.02	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.LR01.03	OS1.03	FTP	4x2x0,5 cat.5	B0.02	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.LR01.03	1.3	CYKY	3Jx1,5	B0.01	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
01.LR01.03	1.5	CYKY	3Jx1,5	B0.02	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.LR01.03	1.3	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.LR01.03	1.5	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.LR01.03	1.3	CYKY	20x1,5	B0.01	32	3,2	35,2	5,28	40,5	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.LR01.03	1.5	CYKY	20x1,5	B0.02	18	1,8	19,8	2,97	22,8	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.LR01.03	1.4.1	CYKY	3Jx1,5	B0.02	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
01.LR01.03	1.4.2	CYKY	3Jx1,5	B0.01	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
01.LR01.03	1.4.1	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.LR01.03	1.4.2	FTP	OS			0	0	0	0,0		
01.LR01.03	1.6	CYKY	3Jx1,5	B0.03,B0.04	37	3,7	40,7	6,105	46,8		
01.LR01.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	10	1	11	1,65	12,7		
01.LR01.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B0.01	70	7	77	11,55	88,6	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
01.LR01.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B0.03,04	98	9,8	107,8	16,17	124,0	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
01.LR01.03	XC2	CXKH-R	3Jx2,5	B0.11	11	1,1	12,1	1,815	13,9	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.LR01.03	G120.1,2	CYKY	3Jx2,5	B0.02	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
01.LR01.03	G121	CYKY	5Jx2,5	B0.02	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
01.LR01.03	G122	CYKY	3Jx1,5	B0.02	10	1	11	1,65	12,7		
01.LR01.03	G125	CYKY	3Jx2,5	B0.02	10	1	11	1,65	12,7		
01.LR01.03	G128	CYKY	3Jx2,5	B0.02	7	0,7	7,7	1,155	8,9		
01.LR01.03	G123	CYKY	5Jx2,5	B0.02	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
01.LR01.03	G124,127	CYKY	3Jx2,5	B0.02	20	2	22	3,3	25,3	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.LR01.03	G133	CYKY	3Jx2,5	B0.02	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
01.LR01.03	G-R1-B02	CYKY	3Jx2,5	B0.02	20	2	22	3,3	25,3		
01.LR01.03	G-R2-B02	CYKY	3Jx2,5	B0.02	20	2	22	3,3	25,3		
01.LR01.03	G-R3-B02	CYKY	3Jx2,5	B0.02	20	2	22	3,3	25,3		
01.LR01.03	1AV-DIS1	CYKY	3Jx2,5	B0.01	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
01.LR01.03	1AV-RK1	CYKY	3Jx2,5	B0.03	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
1.RSS1.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B1.19	73	7,3	80,3	12,045	92,3	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
1.RSS1.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B1.19,25	38	3,8	41,8	6,27	48,1	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.RSS1.03	G201	CYKY	3Jx2,5	B1.19	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
1.RSS1.03	G202	CYKY	3Jx2,5	B1.19	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
1.RSS1.03	G203	CYKY	3Jx2,5	B1.19	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
1.RSS1.03	G204	CYKY	3Jx2,5	B1.19	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
1.RSS1.03	G205	CYKY	3Jx2,5	B1.19	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
1.RSS1.03	G206	CYKY	3Jx2,5	B1.19	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
1.RSS1.03	G207	CYKY	3Jx2,5	B1.19	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
1.RSS1.03	G208	CYKY	3Jx2,5	B1.19	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
1.RSS2.03	1	CXKH-R	5Jx1,5	B1.13,32, B1.28,29	33	3,3	36,3	5,445	41,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	1	CXKH-R	3Jx1,5	B1.13,32, B1.28,29	108	10,8	118,8	17,82	136,6		
1.RSS2.03	1 přes tlač	CXKH-R	3Jx1,5	B1.27	37	3,7	40,7	6,105	46,8	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	1-tlačítko	CXKH-R	20x1,5	B1.27	60	6	66	9,9	75,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	2	CYKY	3Jx1,5	B1.33-36	68	6,8	74,8	11,22	86,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	3	CYKY	5Jx1,5	B1.37	20	2	22	3,3	25,3		
1.RSS2.03	3	CYKY	3Jx1,5	B1.37	42	4,2	46,2	6,93	53,1		
1.RSS2.03	4	CYKY	3Jx1,5	B1.37-39	76	7,6	83,6	12,54	96,1	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	4	CYKY	5Jx1,5	B1.37-39	20	2	22	3,3	25,3		
1.RSS2.03	5	CYKY	3Jx1,5	B1.23-25	96	9,6	105,6	15,84	121,4	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	6	CYKY	3Jx1,5	B1.40	41	4,1	45,1	6,765	51,9		
1.RSS2.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B1.35,36	66	6,6	72,6	10,89	83,5	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B1.31,34	46	4,6	50,6	7,59	58,2	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
1.RSS2.03	XC3	CYKY	3Jx2,5	B1.27,29	52	5,2	57,2	8,58	65,8	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	XC4	CYKY	3Jx2,5	B1.37,39,24	91	9,1	100,1	15,015	115,1	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
1.RSS2.03	XC10	CYKY	5Jx2,5	B1.37	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
1.RSS2.03	XC11	CYKY	5Jx2,5	B1.37	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
1.R01.03	2.1	CXKH-R	3Jx1,5	B0.06, B1.06	52	5,2	57,2	8,58	65,8		
1.R01.03	2.1	CXKH-R	2Ox1,5	B0.06, B1.06	51	5,1	56,1	8,415	64,5	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.2	CXKH-R	3Jx1,5	B0.05, B0.11, B0.07	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
1.R01.03	2.2	CXKH-R	2Ox1,5	B0.05, B0.11, B0.07	28	2,8	30,8	4,62	35,4	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.3	CXKH-R	3Jx1,5	B1.02	66	6,6	72,6	10,89	83,5		
1.R01.03	2.4	CXKH-R	3Jx1,5	B1.02	33,5	3,35	36,85	5,5275	42,4		
1.R01.03	2.3	OS		B1.02		0	0	0	0,0		
1.R01.03	2.4	OS		B1.02		0	0	0	0,0		
1.R01.03	2.3	CXKH-R	2Ox1,5	B1.02	70	7	77	11,55	88,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.4	CXKH-R	2Ox1,5	B1.02	37,5	3,75	41,25	6,1875	47,4	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.3	FTP	4x2x0,5 cat.5	B1.02	46,5	4,65	51,15	7,6725	58,8	5	Propojení tlačítek místně, vč. 5m kabelu k
1.R01.03	2.4	FTP	4x2x0,5 cat.5	B1.02	43	4,3	47,3	7,095	54,4	5	Propojení tlačítek místně, vč. 5m kabelu k
1.R01.03	2.5	CXKH-R	3Jx1,5	B1.02	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
1.R01.03	2.8	CXKH-R	3Jx1,5	B1.02	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.R01.03	2.5	OS		B1.02		0	0	0	0,0		
1.R01.03	2.8	OS		B1.02		0	0	0	0,0		
1.R01.03	2.5	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.02	31	3,1	34,1	5,115	39,2	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.8	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.03	39	3,9	42,9	6,435	49,3	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.6	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.04	37	3,7	40,7	6,105	46,8		
1.R01.03	2.7	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.05	31	3,1	34,1	5,115	39,2		
1.R01.03	2.6	OS		B1.18, B1.06		0	0	0	0,0		
1.R01.03	2.7	OS		B1.18, B1.07		0	0	0	0,0		
1.R01.03	2.6	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.08	41	4,1	45,1	6,765	51,9	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.7	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.09	59	5,9	64,9	9,735	74,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.9	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.01	38	3,8	41,8	6,27	48,1		
1.R01.03	OS5.03	CXKH-R	12Jx1,5	B1.18.šatna	80	8	88	13,2	101,2		
1.R01.03	2.10	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.10, B1.12, B1.18	62	6,2	68,2	10,23	78,4		
1.R01.03	2.10	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.10, B1.12, B1.18	42	4,2	46,2	6,93	53,1	7	vč. 7m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.11	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.15	42	4,2	46,2	6,93	53,1		
1.R01.03	2.11	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.15	36	3,6	39,6	5,94	45,5	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.12	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.15	51	5,1	56,1	8,415	64,5		
1.R01.03	2.12	CXKH-R	3Ox1,5	B1.18, B1.15	12	1,2	13,2	1,98	15,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.13.1	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.02, B1.11, B2.08, B2.07, B3.01	52	5,2	57,2	8,58	65,8		
1.R01.03	2.13.1	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.02, B1.11, B2.08, B2.07, B3.01	48	4,8	52,8	7,92	60,7	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.13.2	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.02, B1.11, B2.08, B2.07, B3.01	64	6,4	70,4	10,56	81,0		
1.R01.03	2.13.2	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.02, B1.11, B2.08, B2.07, B3.01	56	5,6	61,6	9,24	70,8	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.14.1	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.17, B2.11	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
1.R01.03	2.14.1	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.17, B2.11	34	3,4	37,4	5,61	43,0	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.15	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B2.08, B2.07	45	4,5	49,5	7,425	56,9		
1.R01.03	2.15	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B2.08, B2.07	42	4,2	46,2	6,93	53,1	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.16	CXKH-R	3Jx1,5	B1.18, B1.18, B2.11	31	3,1	34,1	5,115	39,2		
1.R01.03	2.16	CXKH-R	2Ox1,5	B1.18, B1.18, B2.11	30	3	33	4,95	38,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	2.20	CXKH-R	3Jx1,5	B1.02, B0.15, B0.05, B0.01, B1.02	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
1.R01.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	10	1	11	1,65	12,7		
1.R01.03	XC1	CXKH-R	3Jx2,5	B1.04	67	6,7	73,7	11,055	84,8	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	XC2	CXKH-R	3Jx2,5	B1.03	45	4,5	49,5	7,425	56,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	XC3	CXKH-R	3Jx2,5	B1.02	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R01.03	XC4	CXKH-R	3Jx2,5	B1.02	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R01.03	XC5	CXKH-R	3Jx2,5	B1.02	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R01.03	XC6	CXKH-R	3Jx2,5	B1.02, 05, 12, 18	125	12,5	137,5	20,625	158,1	8	vč. 8m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	WC1	CXKH-R	3Jx1,5	B1.05	20	2	22	3,3	25,3		
1.R01.03	SLB1	CXKH-R	3Jx2,5	vně obj.	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.R01.03	AV-VIP1	CXKH-R	3Jx2,5	vně obj.	50	5	55	8,25	63,3		

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
1.R01.03	AV-VIP2	CXKH-R	3Jx2,5	vně obj.	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.R01.03	AV-DIS3	CXKH-R	3Jx2,5	B1.02.1	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
1.R01.03	AV-DIS4	CXKH-R	3Jx2,5	B1.02.2	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
1.R01.03	R-VN2	CXKH-R	5Jx2,5	šachta výťahu	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
1.R01.03	ZT17.1-7.5	CXKH-R	3Jx1,5	B1.15	47	4,7	51,7	7,755	59,5	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	PR1.1-1.3	CXKH-R	3Jx2,5	B1.05	18	1,8	19,8	2,97	22,8	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	PR2.1-2.3	CXKH-R	3Jx2,5	B1.05	40	4	44	6,6	50,6	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.03	REPS1	CXKH-R	3Jx2,5	B1.03	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
1.R01.03	ERO	CXKH-R	3Jx2,5	B1.03	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
1.RD1.03	2AV-RP1	CYKY	3Jx2,5	B2.16	89	8,9	97,9	14,685	112,6		
1.RD1.03	2AV-RP2	CYKY	3Jx2,5	B2.16	84	8,4	92,4	13,86	106,3		
1.RD1.03	2AV-RP3	CYKY	3Jx2,5	B2.16	80	8	88	13,2	101,2		
1.RD1.03	2AV-RP4	CYKY	3Jx2,5	B2.16	66	6,6	72,6	10,89	83,5		
1.RD1.03	2AV-RP5	CYKY	3Jx2,5	B2.16	71	7,1	78,1	11,715	89,8		
1.RD1.03	2AV-RP6	CYKY	3Jx2,5	B2.16	76	7,6	83,6	12,54	96,1		
1.RD1.03	2AV-RP7	CYKY	3Jx2,5	B2.17	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
1.RD1.03	2AV-RP8	CYKY	3Jx2,5	B2.17	38	3,8	41,8	6,27	48,1		
1.RD1.03	2AV-RP9	CYKY	3Jx4	B2.17	48	4,8	52,8	7,92	60,7		
1.RD1.03	2AV-XC1	CYKY	5Jx6	B2.18	36	3,6	39,6	5,94	45,5		
1.RD1.03	2AV-DIS3	CYKY	3Jx2,5	B2.18	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
1.RD1.03	2AV-DIS4	CYKY	3Jx2,5	B2.18	48	4,8	52,8	7,92	60,7		
1.RD1.03	2AV-RP10	CYKY	3Jx2,5	B2.18	54	5,4	59,4	8,91	68,3		
1.RD1.03	2AV-RP11	CYKY	3Jx2,5	B2.18	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
1.RD1.03	2AV-RP12	CYKY	3Jx2,5	B2.18	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
1.RD1.03	2AV-RP13	CYKY	3Jx2,5	B2.18	37	3,7	40,7	6,105	46,8		
1.RD1.03	2AV-RP14	CYKY	3Jx2,5	B2.18	38	3,8	41,8	6,27	48,1		
1.RD1.03	2AV-RP15	CYKY	3Jx2,5	B2.18	38	3,8	41,8	6,27	48,1		
1.RD1.03	2AV-RP16	CYKY	3Jx2,5	B2.18	50	5	55	8,25	63,3		
1.RD1.03	2AV-PM3	CYKY	3Jx2,5	B2.16	97	9,7	106,7	16,005	122,7		
2.RD1.03	1.1	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.02	64	6,4	70,4	10,56	81,0	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.2	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.02	68	6,8	74,8	11,22	86,0	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.1	OS		B2.09,B2.03,B2.02		0	0	0	0,0		
2.RD1.03	1.2	OS		B2.09,B2.03,B2.02		0	0	0	0,0		
2.RD1.03	1.1	CYKY	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.02	64	6,4	70,4	10,56	81,0	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.2	CYKY	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.02	68	6,8	74,8	11,22	86,0	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.3	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.03	65	6,5	71,5	10,725	82,2	9	vč. 9m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.3	OS		B2.09,B2.03,B2.03		0	0	0	0,0		
2.RD1.03	1.3	CYKY	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.03	65	6,5	71,5	10,725	82,2	9	vč. 9m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.3	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.09,B2.03,B2.03	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
2.RD1.03	1.4	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.02	44	4,4	48,4	7,26	55,7		
2.RD1.03	1.5	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.02	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
2.RD1.03	1.4	OS		B2.09,B2.03,B2.02		0	0	0	0,0		
2.RD1.03	1.5	OS		B2.09,B2.03,B2.02		0	0	0	0,0		
2.RD1.03	1.4	CYKY	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.02	47	4,7	51,7	7,755	59,5	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.5	CYKY	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.02	33	3,3	36,3	5,445	41,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.6	CXKH-R	5Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.05, B2.06	59	5,9	64,9	9,735	74,6		
2.RD1.03	1.6	CXKH-R	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.05, B2.06	56	5,6	61,6	9,24	70,8	11	vč. 11m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.7	CXKH-R	5Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.14, B2.15	43	4,3	47,3	7,095	54,4		
2.RD1.03	1.7	CXKH-R		B2.09,B2.03,B2.14, B2.15	37	3,7	40,7	6,105	46,8	9	vč. 9m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.8.1	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.03	20	2	22	3,3	25,3	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	OS4.03	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.03	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
2.RD1.03	1.8.2	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.09	14	1,4	15,4	2,31	17,7	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.8.2	CYKY	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.09	6	0,6	6,6	0,99	7,6	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.9.1	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.03	15	1,5	16,5	2,475	19,0		

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	profizey vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
2.RD1.03	1.9.2	CYKY	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.03	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
2.RD1.03	1.9.1	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.09,B2.03,B2.03	21	2,1	23,1		26,6		
2.RD1.03	1.9.2	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.09,B2.03,B2.03	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
2.RD1.03	1.10.1	CXKH-R	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.08	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
2.RD1.03	1.10.1	CXKH-R	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.08	28	2,8	30,8	4,62	35,4	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.10.2	CXKH-R	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.08	54	5,4	59,4	8,91	68,3		
2.RD1.03	OS4.03	CYKY	12Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.08	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
2.RD1.03	1.11.1	CXKH-R	3Jx1,5	B2.09,B2.03, B2.10	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
2.RD1.03	1.11.1	CXKH-R	2Ox1,5	B2.09,B2.03,B2.10	28	2,8	30,8	4,62	35,4	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	1.11.2	CXKH-R	3Jx1,5	B2.09,B2.03,B2.10	47	4,7	51,7	7,755	59,5		
2.RD1.03	1.11.2	CXKH-R				0	0	0	0,0		
2.RD1.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
2.RD1.03		CYKY	2Ox1,5	Propojení jednotek kabelem Cyky 2x1	12	1,2	13,2	1,98	15,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B2.02,03,07,08	73	7,3	80,3	12,045	92,3	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B2.02,09,10,11	72	7,2	79,2	11,88	91,1	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	G177.1.2	CYKY	3Jx1,5	B2.03	15	1,5	16,5	2,475	19,0	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD1.03	G178	CYKY	5Jx2,5	B2.03	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
2.RD1.03	G179	CYKY	3Jx2,5	B2.03	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
2.RD1.03	G182	CYKY	3Jx2,5	B2.03	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
2.RD1.03	G185	CYKY	3Jx2,5	B2.03	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
2.RD1.03	G181,184	CYKY	3Jx1,5	B2.03	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
2.RD1.03	G190	CYKY	3Jx2,5	B2.03	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
2.RD1.03	G-R1.B2.02	CYKY	3Jx2,5	B2.03	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
2.RD1.03	G-R4.B2.02	CYKY	3Jx2,5	B2.03	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
2.RD1.03	G-R2.B2.02	CYKY	3Jx2,5	B2.03	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
2.RD1.03	G-R3.B2.02	CYKY	3Jx2,5	B2.03	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
2.RD1.03	2AV-DIS2	CYKY	3Jx2,5	B2.02	20	2	22	3,3	25,3		
2.RD1.03	2AV-DIS1.1	CYKY	3Jx2,5	B2.02	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
2.RD2.03		1 CXKH-R	5Jx1,5	B2.27-28, B2.30-31	40	4	44	6,6	50,6	3	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu, vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03		1 CXKH-R	3Jx1,5	B2.27-28, B2.30-31	67	6,7	73,7	11,055	84,8		
2.RD2.03	1 přes tlač	CXKH-R	3Jx1,5	B2.26	36	3,6	39,6	5,94	45,5	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	1-flačítko	CXKH-R	2Ox1,5	B2.26	57	5,7	62,7	9,405	72,1	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03		2 CYKY	3Jx1,5	B2.32-34	130	13	143	21,45	164,5	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03		2 CYKY	5Jx1,5	B2.32	11	1,1	12,1	1,815	13,9	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B2.33,34	63	6,3	69,3	10,395	79,7	7	vč. 7m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	XC1	CXKH-R	3Jx2,5	B2.26	15	1,5	16,5	2,475	19,0	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B2.31,32	68	6,8	74,8	11,22	86,0	7	vč. 7m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	XC2	CXKH-R	3Jx2,5	B2.26	11	1,1	12,1	1,815	13,9	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	XC3	CYKY	3Jx2,5	B2.28,27,28	81	8,1	89,1	13,365	102,5	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	XC3	CXKH-R	3Jx2,5	B2.26	31	3,1	34,1	5,115	39,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD2.03	SLB-K3	CYKY	3Jx2,5	vně obj.	46	4,6	50,6	7,59	58,2		
	SLB-K3	CXKH-R	3Jx2,5	B2.26	13	1,3	14,3	2,145	16,4	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD3.03	XC1	CYKY	5Jx2,5	B2.22	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
2.RD3.03	XC2	CYKY	5Jx2,5	B2.22	8	0,8	8,8	1,32	10,1		
2.RD3.03	XC3	CYKY	5Jx2,5	B2.22	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
2.RD3.03	XC4	CYKY	5Jx2,5	B2.22	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
2.RD3.03	XC5	CYKY	3Jx2,5	B2.22	10	1	11	1,65	12,7		
2.RD3.03	XC6	CYKY	3Jx2,5	B2.22	10	1	11	1,65	12,7		
2.RD3.03	XC7	CYKY	3Jx2,5	B2.22	30	3	33	4,95	38,0	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
	XC7	CXKH-R	3Jx2,5	B2.19	13	1,3	14,3	2,145	16,4	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD3.03	XC8	CYKY	3Jx2,5	B2.22	64	6,4	70,4	10,56	81,0	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.RD3.03	XC9	CYKY	3Jx2,5	B2.22	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
2.RD3.03	XC10	CYKY	3Jx2,5	B2.22	35	3,5	38,5	5,775	44,3		

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	průřezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 100%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
2.RD3.03	XC11	CYKY	3Jx2,5	B2.22	116	11,6	127,6	19,14	146,7	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
2.RD3.03	VZT9.1	CYKY	3Jx1.5	B2.22	21	2,1	23,1	3,465	26,6	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
2.RD4.03	1	CYKY	3Jx1.5	B2.19, B2.21	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
		CYKY	3Ox1.5	B2.19, B2.21	29	2,9	31,9	4,785	36,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
		CYKY	2Ox1.5	B2.19, B2.21	6					1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.RD4.03	VZT10.5A	CYKY	3Jx2.5	sítěcha nadB2.19	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
2.RD4.03	4.2	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B1.40, B1.37, B1.23, B1.20,	73	7,3	80,3	12,045	92,3	4x KT 250	Pro umístění traťa pro svítidla O1
2.RD4.03	4.2	CYKY	2x2,5	B2.16	50	5	55	8,25	63,3		
2.RD4.03	4.2	OS				0	0	0	0,0		od krabice ke svítidlu 12V
2.RD4.03	4.3	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.13	45	4,5	49,5	7,425	56,9	4x KT 250	Pro umístění traťa pro svítidla O1
2.RD4.03	4.3	CYKY	2x2,5	B2.16	50	5	55	8,25	63,3		
2.RD4.03	4.3	OS		B2.19,B2.18,B2.20, B2.11		0	0	0	0,0		
2.RD4.03	4.1.1	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B1.40, B1.37, B1.23, B1.20,	58	5,8	63,8	9,57	73,4		
2.RD4.03	4.1.2	CYKY	3Jx2.5	B2.19,B1.40, B1.37, B1.23, B1.20,	58	5,8	63,8	9,57	73,4		
2.RD4.03	4.1.3	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B1.40, B1.37, B1.23, B1.20,	64	6,4	70,4	10,56	81,0		
2.RD4.03	4.1.4	CYKY	3Jx2,5	B2.08,B2.16	68	6,8	74,8	11,22	86,0		
2.RD4.03	4.1.5	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B1.40, B1.37, B1.23, B1.20,	72	7,2	79,2	11,88	91,1		
2.RD4.03	4.1.6	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.10	55	5,5	60,5	9,075	69,6		
2.RD4.03	4.1.7	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.11	48	4,8	52,8	7,92	60,7		
2.RD4.03	4.1.8	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.12	48	4,8	52,8	7,92	60,7		
2.RD4.03	4.1.9	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.13	44	4,4	48,4	7,26	55,7		
2.RD4.03	4.1.10	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.14	41	4,1	45,1	6,765	51,9		
2.RD4.03	4.1.11	CYKY	3Jx2,5	B2.19,B2.18,B2.20, B2.15	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
2.RD4.03	OS3.04	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.19,B2.18, B2.20, B2.10	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
2.RD4.03	OS-pult	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.19,B2.20,B3.13,B3.12	54	5,4	59,4	8,91	68,3		
2.RD4.03	RS01	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.19,B1.40, B1.37, B1.39	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
2.RD4.03	3.RD1.03	FTP	4x2x0,5 cat.5	B2.19,B2.20,B3.13,B3.08	54	5,4	59,4	8,91	68,3		
2.RD4.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	20	2	22	3,3	25,3		
3.RD1.03	1	CYKY	3Jx1,5	B3.10,B3.13,B3.08	30	3	33	4,95	38,0		
3.RD1.03	1	CYKY	2Ox1.5	B3.10,B3.13,B3.08	30	3	33	4,95	38,0		
3.RD1.03	1	FTP	4x2x0,5 cat.5	B3.10,B3.13,B3.08	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
3.RD1.03	OP-pult	FTP	4x2x0,5 cat.5	B3.10,B3.13,B3.08	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
3.RD1.03	2	CYKY	3Jx1.5	,B3.9-B3.12, B3.08,B3.02, venek	79	7,9	86,9	13,035	99,9	11	vč. 11m kabelu k odb. krabicím
3.RD1.03		CYKY	3Ox1.5	,B3.9-B3.12,B3.03	64	6,4	70,4	10,56	81,0		
3.RD1.03		CYKY	2Ox1.5	,B3.9-B3.12,B3.03	60	6	66	9,9	75,9		
3.RD1.03	MX1	CYKY	5Jx6	B3.08	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
3.RD1.03	MX2	CYKY	5Jx6	B3.08	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
3.RD1.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B3.08	47	4,7	51,7	7,755	59,5	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
3.RD1.03	XC2	CYKY	3Jx2,5	B3.10,11,12,13,9	42	4,2	46,2	6,93	53,1	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
3.RD1.03	PC1	CYKY	3Jx2,5	B3.08	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
3.RD1.03	3AV-DP1	CYKY	3Jx2,5	B3.08	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
3.RD1.03	3AV-RK2A	CYKY	3Jx2,5	B3.08	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
3.RD1.03	3AV-RK2B	CYKY	3Jx2,5	B3.08	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
3.RD1.03	3AV-RK3A	CYKY	3Jx2,5	B3.08	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
3.RD1.03	3AV-RK3B	CYKY	3Jx2,5	B3.08	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
3.RD1.03	3XC-AV1	CYKY	3Jx2,5	B3.08	33	3,3	36,3	5,445	41,7	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
3.RD1.03	3XC-AV2	CYKY	3Jx2,5	B3.08	31	3,1	34,1	5,115	39,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
3.RD1.03	3XC-AV3	CYKY	3Jx2.5	B3.08	25	2,5	27,5	4,125	31,6	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
3.RD1.03	PR3.1-3.2	CYKY	3Jx2.5	B3.08	24	2,4	26,4	3,96	30,4	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
3.RD1.03	REPS2	CYKY	3Jx2.5	B3.08	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
3.R-PS.03	2	CYKY	7Jx1.5	B3.02,B3.04-07	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
3.R-PS.03	2	CYKY	3Jx1.5	B3.02,B3.04-08	38	3,8	41,8	6,27	48,1	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	2	CYKY	30x1.5	B3.02	15	1,5	16,5	2,475	19,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	2	CYKY	20x1.5	B3.04-07	48	4,8	52,8	7,92	60,7	8	vč. 8m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	3	CYKY	3Jx1.5	B3.02,B3.03	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
3.R-PS.03	3	CYKY	20x1.5	B3.02,B3.03	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
3.R-PS.03	4	CYKY	3Jx1.5	B3.02,B3.03	30	3	33	4,95	38,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	4	CYKY	20x1.5	B3.02,B3.03	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
3.R-PS.03	5	CYKY	3Jx1.5	B3.02,B3.03	32	3,2	35,2	5,28	40,5	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	5	CYKY	20x1.5	B3.02,B3.03	30	3	33	4,95	38,0		
3.R-PS.03	3	FTP			22	2,2	24,2	3,63	27,8	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	4	FTP	4x2x0,5 cat.5g	B3.03, Propojení mezi tlačítky 3.4a 5		0	0	0	0,0		
3.R-PS.03	5	FTP				0	0	0	0,0		
3.R-PS.03	Katedra	FTP	4x2x0,5 cat.5	Napojení ovl. panelu - v katedře	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
2.RD4.03		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTF	10	1	11	1,65	12,7		
3.R-PS.03	XC1	CYKY	3Jx2.5	B3.02,03,04	78	7,8	85,8	12,87	98,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
	XC1	CXKH	3Jx2.5	B3.02	11	1,1	12,1	1,815	13,9	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	PC1	CYKY	3Jx2.5	B3.03	52	5,2	57,2	8,58	65,8	10	vč. 10m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	PC2	CYKY	3Jx2.5	B3.03	55	5,5	60,5	9,075	69,6	10	vč. 10m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	PC3	CYKY	3Jx2.5	B3.03	58	5,8	63,8	9,57	73,4	10	vč. 10m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	PC4	CYKY	3Jx2.5	B3.03	32	3,2	35,2	5,28	40,5	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
3.R-PS.03	KAT1	CYKY	3Jx2.5	B3.03	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
3.R-PS.03	3AV-DP3	CYKY	3Jx2.5	B3.03	23	2,3	25,3	3,795	29,1		
3.R-PS.03	3AV-RK1	CYKY	3Jx2.5	B3.03	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
3.R-PS.03	ZTI2	CYKY	3Jx1.5	B3.06	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
4.RM01.03	1	CYKY	3Jx1.5	B4.01	34	3,4	37,4	5,61	43,0		
4.RM01.03	MX1	CYKY	5Jx6	B4.01	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
4.RM01.03	M X2	CYKY	5Jx6	B4.01	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
4.RM01.03	SSB4	CYKY	3Jx1.5	B4.01	27	2,7	29,7	4,455	34,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
4.RM01.03	ZTI1.4-1.15b	CYKY	3Jx1.5	střecha	167	16,7	183,7	27,555	211,3	7	vč. 7m kabelu k odb. krabicím
4.RM01.03	ZTI-T1.2	CYKY	3Jx1.5	střecha	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
4.RM02.03	1	CYKY	3Jx1.5	B4.02-05	124	12,4	136,4	20,46	156,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
4.RM02.03	1	CYKY	5Jx1.5	B4.02, B4.03	55	5,5	60,5	9,075	69,6		
4.RM02.03	MX1	CYKY	5Jx6	B4.05	20	2	22	3,3	25,3		
4.RM02.03	MX2	CYKY	5Jx6	B4.05	8	0,8	8,8	1,32	10,1		
4.RM02.03	MX3	CYKY	5Jx6	B4.04	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
4.RM02.03	MX4	CYKY	5Jx6	B4.04	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
4.RM02.03	STA1	CYKY	3Jx2,5	B4.04	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
4.RD1.03	4.1.	CXKH-R	3Jx1.5	B4.07,B4.08, B3.14-16		0	0	0	0,0		
4.RD1.03	4.1a	CXKH-R	3Jx1,5	4.NP- prostor nad podhledem divadelního sálu	63	6,3	69,3	10,395	79,7	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
4.RD1.03	a	CXKH-R	20x1,5	4.NP- prostor nad podhledem divadelního sálu	69	6,9	75,9	11,385	87,3	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
4.RD1.03	4.2.	CXKH-R	3Jx1,5	B3.14-16, 4.07,4.08	80	8	88	13,2	101,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
4.RD1.03	4.2.	CXKH-R	5Jx1,5	B3.14-16, 4.07,4.08	38	3,8	41,8	6,27	48,1	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
4.RD1.03	MX1	CYKY	5Jx6	B4.04	8	0,8	8,8	1,32	10,1		
4.RD1.03	MX2	CYKY	5Jx6	B4.04	40	4	44	6,6	50,6		
4.RD1.03	XC1	CYKY	3Jx2,5	B4.04,B3.14	96	9,6	105,6	15,84	121,4	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
4.RD1.03	XC2	CYKY	5Jx2,5	B4.04	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
4.RD1.03	XC3	CYKY	3Jx2,5	B4.04	30	3	33	4,95	38,0		
4.RD1.03	XC4	CYKY	3Jx2,5	B4.04	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
4.RD1.03	XC5	CYKY	3Jx2,5	B4.04	50	5	55	8,25	63,3		
01.R01.04	1	CYKY	5Jx1,5	C0.05-07	23	2,3	25,3	3,795	29,1	2	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu, vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	1	CYKY	3Jx1,5	C0.05-07	45	4,5	49,5	7,425	56,9	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	1 přes tlač	CYKY	3Jx1,5	C0.01	24	2,4	26,4	3,96	30,4		
01.R01.04	1	CYKY	20x1,5	C0.01	49	4,9	53,9	8,085	62,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	2	CYKY	3Jx1,5	C0.02	100	10	110	16,5	126,5	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	10	CXKH-R	3Jx1,5	C0.16,C1.17,C2.13	106	10,6	116,6	17,49	134,1	3	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	10	CXKH-R	20x1,5	C0.16,C1.17,C2.13	40	4	44	6,6	50,6		
01.R01.04	XC1	CYKY	3Jx2,5	C0.01,05,06	45	4,5	49,5	7,425	56,9	11	vč. 11m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	XC2	CYKY	3Jx2,5	C0.07	21	2,1	23,1	3,465	26,6	6	vč. 6m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	XC3	CYKY	3Jx2,5	C0.07	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.R01.04	XC4	CYKY	3Jx2,5	C0.08,09	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
01.R01.04	XC4.1	CYKY	3Jx2,5	C0.03,04,B0.34	40	4	44	6,6	50,6		
01.R01.04	XC10	CYKY	5Jx2,5	C0.07	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
01.R01.04	XC11	CYKY	5Jx2,5	C0.07	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
01.R01.04	MX1	CYKY	3Jx2,5	C0.02	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.R01.04	MX2	CYKY	3Jx2,5	C0.09	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
01.R01.04	ZT112	CYKY	3Jx1,5	C0.02	29	2,9	31,9	4,785	36,7		
01.R01.04	SBC0.02	CYKY	3Jx1,5	C0.02	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
01.R01.04	SBC0.09	CYKY	3Jx1,5	C0.09	16	1,6	17,6	2,64	20,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
01.R01.04	VZT10.1	CYKY	3Jx1,5	C0.03	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
01.R01.04	VZT10.1	CYKY	7Jx1,5	C0.03	3	0,3	3,3	0,495	3,8		
01.R01.04	VZT10.3	CYKY	3Jx1,5	C0.11	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
01.R01.04	VZT10.3	CYKY	7Jx1,5	C0.11	3	0,3	3,3	0,495	3,8		
01.R01.04	VZT10.11	CYKY	3Jx1,5	C0.08	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
01.R01.04	VZT10.11	CYKY	7Jx1,5	C0.08	3	0,3	3,3	0,495	3,8		
01.R01.04	ZT111.1	CYKY	3Jx1,5	C0.11	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
					0	0	0	0	0,0		
1.R01.04	1	CYKY	5Jx1,5	C1.14	16	1,6	17,6	2,64	20,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	1	CYKY	3Jx1,5	C1.14	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
1.R01.04	1-přes tlačítka	CYKY	3Jx1,5	C1.01,C1.11	36	3,6	39,6	5,94	45,5	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	1	CYKY	20x1,5	C1.01,C1.11	60	6	66	9,9	75,9	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	2	CYKY	7Jx1,5		21	2,1	23,1	3,465	26,6	1	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu,vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	2	CYKY	5Jx1,5	C1.10	21	2,1	23,1	3,465	26,6	1	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	2	CYKY	3Jx1,5	C1.06-10,C1.12	107	10,7	117,7	17,655	135,4	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	3	CYKY	3Jx1,5	C1.02-05	129	12,9	141,9	21,285	163,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	3	CYKY	7Jx1,5	C1.03	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R01.04	XC1	CYKY	3Jx2,5	C1.01-05	67	6,7	73,7	11,055	84,8	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	XC2	CYKY	3Jx2,5	C1.06,07,10,12,14	55	5,5	60,5	9,075	69,6	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	XC3	CYKY	3Jx2,5	C1.06,07	49	4,9	53,9	8,085	62,0	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	XC4	CYKY	3Jx2,5	C1.02	41	4,1	45,1	6,765	51,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	XC5	CYKY	3Jx2,5	C1.03,05	51	5,1	56,1	8,415	64,5	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	XC6	CYKY	3Jx2,5	C1.04,05	55	5,5	60,5	9,075	69,6	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	XC7	CYKY	3Jx2,5	C1.10	12	1,2	13,2	1,98	15,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti - Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
1.R01.04	XC8	CYKY	3Jx1.5	C1.10	13	1,3	14,3	2,145	16,4		
1.R01.04	XC9	CYKY	3Jx2.5	C1.02	35	3,5	38,5	5,775	44,3	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	G170	CYKY	3Jx2.5	C1.11	8	0,8	8,8	1,32	10,1		
1.R01.04	G171	CYKY	3Jx2.5	C1.11	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R01.04	G172	CYKY	3Jx2.5	C1.11	10	1	11	1,65	12,7		
1.R01.04	PC1	CYKY	3Jx2.5	C1.07	31	3,1	34,1	5,115	39,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	PC2	CYKY	3Jx2.5	C1.02	46	4,6	50,6	7,59	58,2	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	PC3	CYKY	3Jx2.5	C1.02	35	3,5	38,5	5,775	44,3	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	PC4	CYKY	3Jx2.5	C1.03.05	39	3,9	42,9	6,435	49,3	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	PC5	CYKY	3Jx2.5	C1.04.05	48	4,8	52,8	7,92	60,7	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R01.04	ZT18	CYKY	3Jx1.5	C1.09	17	1,7	18,7	2,805	21,5	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
						0	0	0	0,0		
1.RSLB.04	SK1	CYKY	3Jx2.5	C1.06	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
1.RSLB.04	CCTV1	CYKY	3Jx2.5	C1.06	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
1.RSLB.04	EZS1	CYKY	3Jx2.5	C1.06	14	1,4	15,4	2,31	17,7		
1.R02.04	2.1	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.R02.04	2.2	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	31	3,1	34,1	5,115	39,2		
1.R02.04	2.1	CYKY	30x1.5	C.1.16,C1.15	26	2,6	28,6	4,29	32,9	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R02.04	2.1	CYKY	20x1.5	C.1.16,C1.15	9	0,9	9,9	1,485	11,4	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R02.04	2.2	CYKY	20x1.5	C.1.16,C1.15	35	3,5	38,5	5,775	44,3	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
1.R02.04	3.1	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15, C1.13	39	3,9	42,9	6,435	49,3		
1.R02.04	3.2	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	48	4,8	52,8	7,92	60,7		
1.R02.04	3	FTP	4x2x0,5 cat.5	C.1.16,C1.15	35	3,5	38,5	5,775	44,3		
1.R02.04	4	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
1.R02.04	5	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	33	3,3	36,3	5,445	41,7		
1.R02.04	6	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R02.04	7	CYKY	3Jx1.5	C.1.16,C1.15	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
1.R02.04	OS1.04	FTP	4x2x0,5 cat.5	C.1.16	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
1.R02.04		FTP	4x2x0,5 cat.5	Propojení jednotek kom. Kabelem FTt	10	1	11	1,65	12,7		
1.R02.04	RS03	FTP	4x2x0,5 cat.5	C.0.14	20	2	22	3,3	25,3		
1.R02.04		1 CYKY	5Jx2.5	C0.12,C0.14,C0.15	64	6,4	70,4	10,56	81,0		
1.R02.04		1 CYKY	5Jx2.5	C0.14,C0.15	21	2,1	23,1	3,465	26,6		
1.R02.04	XC1	CYKY	5Jx2.5	C1.16	10	1	11	1,65	12,7		
1.R02.04	XC2	CYKY	5Jx2.5	C1.16	18	1,8	19,8	2,97	22,8		
1.R02.04	XC3	CYKY	3Jx2.5	C1.16	44	4,4	48,4	7,26	55,7	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
1.R02.04	XC4	CYKY	3Jx1.5	C1.15	72	7,2	79,2	11,88	91,1	7	vč. 7m kabelu k odb. krabicím
1.R02.04	XC5	CYKY	3Jx1.5	C1.12,14	39	3,9	42,9	6,435	49,3	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
1.R02.04	AV-DP1	CYKY	3Jx2.5	C1.15	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
1.R02.04	1AV-RP3	CYKY	3Jx2.5	C1.15	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
1.R02.04	1AV-RP5	CYKY	3Jx2.5	C1.15	9	0,9	9,9	1,485	11,4		
1.R02.04	1AV-PM2	CYKY	3Jx2.5	C1.15	28	2,8	30,8	4,62	35,4		
1.R02.04	1AV-PM3	CYKY	3Jx2.5	C1.16	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
1.R02.04	1AV-PM4	CYKY	3Jx2.5	C1.16	11	1,1	12,1	1,815	13,9		
1.R02.04	01.XC-AV4	CYKY	3Jx2.5	C1.14	27	2,7	29,7	4,455	34,2		
2.R01.04	1	CYKY	3Jx1.5	C2.01,C2.10	28	2,8	30,8	4,62	35,4	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	1	CYKY	20x1.5	C2.01,C2.10	46	4,6	50,6	7,59	58,2	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04		CYKY	7Jx1.5	C2.05-08	15	1,5	16,5	2,475	19,0	2	Napojení ventilátoru ze světelného obvodu vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	2	CYKY	3Jx1.5	C2.05-08	127	12,7	139,7	20,955	160,7	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	3	CYKY	3Jx1.5	C2.02, C2.03	92	9,2	101,2	15,18	116,4		
2.R01.04	4	CYKY	3Jx1.5	C2.04,C2.11	86	8,6	94,6	14,19	108,8	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím

Název rozváděče	Název vývodu	Typ kabelu	Kabel	Místnosti – Umístění vývodů	Délka kabelu	prořezy vč. zvlnění a ohýbů kabelů 10%	Celková délka	rezerva 15 %	Celková délka vč. rezervy	Počty odbočných krabic	Poznámka: Pro ukončení v rozváděči se počítá s rezervou kabelu min. 1,5m
2.R01.04	5	CYKY	3Jx1.5	C2.12	58	5,8	63,8	9,57	73,4		
2.R01.04	6	CYKY	3Jx1.5	C2.12	60	6	66	9,9	75,9		
2.R01.04	XC1	CYKY	3Jx2.5	C2.01.03.04.11	67	6,7	73,7	11,055	84,8	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	XC2	CYKY	3Jx2.5	C2.02.05.06	53	5,3	58,3	8,745	67,0	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	XC3	CYKY	3Jx2.5	C2.03	45	4,5	49,5	7,425	56,9	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	XC4	CYKY	3Jx2.5	C2.04	54	5,4	59,4	8,91	68,3	4	vč. 4m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	XC5	CYKY	3Jx2.5	C2.11	34	3,4	37,4	5,61	43,0	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	XC6	CYKY	3Jx2.5	C2.12	71	7,1	78,1	11,715	89,8	5	vč. 5m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	PC1	CYKY	3Jx2.5	C2.03.04.11	58	5,8	63,8	9,57	73,4	3	vč. 3m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	SLB-K2	CYKY	3Jx1.5	vně obj.	37	3,7	40,7	6,105	46,8		
2.R01.04	2AV-PL1	CYKY	5Jx1.5	C2.03	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
2.R01.04	2AV-DP1	CYKY	3Jx2.5	C2.03	16	1,6	17,6	2,64	20,2		
2.R01.04	2AV-RK1	CYKY	3Jx2.5	C2.03	26	2,6	28,6	4,29	32,9		
2.R01.04	2AV-IT1	CYKY	3Jx2.5	C2.04	12	1,2	13,2	1,98	15,2		
2.R01.04	2AV-RK2	CYKY	3Jx2.5	C2.04	17	1,7	18,7	2,805	21,5		
2.R01.04	2AV-RK3	CYKY	3Jx2.5	C2.12	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
2.R01.04	2AV-DP2	CYKY	3Jx2.5	C2.12	32	3,2	35,2	5,28	40,5		
2.R01.04	ZT11.16-1.18	CYKY	3Jx1.5	střecha	56	5,6	61,6	9,24	70,8	2	vč. 2m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	ZT1-T1.3	CYKY	3Jx1.5	střecha	19	1,9	20,9	3,135	24,0		
2.R01.04	TK2.1.2	CYKY	3Jx2.5	střecha	39	3,9	42,9	6,435	49,3	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
2.R01.04	T2	CYKY	3Jx1.5	střecha	30	3	33	4,95	38,0		
2.R01.04	ZT15.1.5.2	CYKY	3Jx1.5	C2.08	14	1,4	15,4	2,31	17,7	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
Rpož	R-VO1	CSKH-V	5Jx4		60	6	66	9,9	75,9		
Rpož	R-VO2	CSKH-V	5Jx4		36	3,6	39,6	5,94	45,5		
Rpož	DT-POŽ	CSKH-V	5Jx2.5		58	5,8	63,8	9,57	73,4		
Rpož	VZT4.1	CSKH-V	5Jx4		90	9	99	14,85	113,9		
Rpož	VZT4.2	CSKH-V	5Jx4		65	6,5	71,5	10,725	82,2		
Rpož	VZT4.3	CSKH-V	5Jx4		110	11	121	18,15	139,2		
UPS-RH.04	VZT10.6	CYKY	3Jx1.5	m.č. C0.04	15	1,5	16,5	2,475	19,0		
UPS-RH.04	VZT10.6	CYKY	7Jx1.5	m.č. C0.04	3	0,3	3,3	0,495	3,8		
UPS-RH.05	VZT10.7a	CYKY	3Jx1.5	střecha	5	0,5	5,5	0,825	6,3		
UPS-RH.06	VZT10.7a	CYKY	7Jx1.5	střecha	30	3	33	4,95	38,0		
UPS-RH.07	VZT10.10	CYKY	3Jx1.5	m.č. C0.10	22	2,2	24,2	3,63	27,8		
UPS-RH.08	VZT10.10	CYKY	7Jx1.5	m.č. C0.10	6	0,6	6,6	0,99	7,6		
UPS-RH.09	RMR2	CYKY	5Jx1.5		26	2,6	28,6	4,29	32,9		
UPS-RH.10	RMR2	CYKY	3Jx1.5		26	2,6	28,6	4,29	32,9		
UPS-RH.10	SBC0.09	CYKY	3Jx1.5	C0.09	29	2,9	31,9	4,785	36,7	1	vč. 1m kabelu k odb. krabicím
UPS-RH.10	2.RSLB.02	CYKY	5Jx4	A2.15	73	7,3	80,3	12,045	92,3		
						0	0	0	0,0		