



Celková plocha [m²]: 1124,55

Ozn. PÚ	Název požárního úseku
PA1.02/NA1	Kuchyně
PB1.01/NB1	Společenský sál
PB1.02/NB2	CHÚC typu A
PB1.03/NB3	CHÚC typu A
PB1.04/NB3	ČCHÚC
PB1.06/NB3	ČCHÚC
NB1.01/NB2	Divadelní sál
NB1.02	Kulisárna
NB1.03	Šatny
NB1.04	Rozvodna
NB1.05	Strojovna opony
NB1.06	Šatna
NB1.07	Šatna
NB1.08	Strojovna VZT
NB2.01	Jevišťe

OZNAČENÍ	VÝZNAM
— · — · —	Hranice požárních úseků
REI 60 DP1	Požární odolnost stropů
REI 60 DP1	Požární odolnost stěn
EI 30 DP1	Požární odolnost dveří (oken)
S	Kouřotelnost
C	Samozavírač
ČRÚČ	Částečně chráněná úniková cesta
	Chráněná úniková cesta typu A
	Nouzové osvětlení
	Vnitřní hydrant
	Elektrická požární signalizace
	Obslužné pole požární ochrany
	Klíčový trezor požární ochrany
	Ústředňa EPS
	Centrální stop, Total stop
	Akustický signál
	Evakuační rozhlas
	Výhled z objektu
— · — · —	Hranice požární nebezpečného prostoru



ZMĚNA				DATUM	PODPIS

±0,000 = 246,580 m n.m. Bpv

				 AMPENG s.r.o. STŘEDOSULSKÁ 1434/102a, 102 00 PRAHA 10	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HLIN.Ž.PROJEKTU		
Ing. J. Mikláš	Ing. J. Mikláš	Ing. Miroslav Praxl	Ing. Petr Kašpar		

AKCE

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

SO02 – OBJEKT DOMU KULTURY

COO – POŽÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

OBŠAH PŘÍLOHY

ČÍSLO ZAKÁZKY	PBR 2012 006
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
DATUM	11.2012
POČET FORMÁTŮ	8/A4

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	A	08
K00 DWG_LPS_A_S002_COO_P10(8)_121110		

DOKUMENTACE LZE ZÍSKAT POUZE VE SMYSLU PŘSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŔŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁŠENÍ VÝVOJ. ÚČELU PRAHA, a.s.