

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY
G00 - Zařízení pro ochlazování staveb
Příloha 3: Přehled požadavků na chlazení

Zakázka:

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

VZT zařízení název			chladicí výkon kW	teplota t ₂ t ₁ °C °C		průtok objemový l/s m ³ /hod		poznámka
číslo		m.č.						
2.1	Kuchyně	A 0.14	66,0	14	7	2,2	8,1	
3.1	Společenský sál	B 1.40	85,0	14	7	2,9	10,4	
3.3	Foyer B 1.02	B 1.12	19,0	14	7	0,6	2,3	
3.4	Foyer B 0.01	B 0.04	19,0	14	7	0,6	2,3	
11.1	Restaurace - bar	A 1.15	22,0	14	7	0,7	2,7	
12.1	Hudební klub	A 1.10	15,0	14	7	0,5	1,8	
14.1	Malý sál	C 0.14	21,0	14	7	0,7	2,6	
15.1	Divadelní sál	B 4.01	57,0	14	7	1,9	7,0	
15.2	Divadelní sál	B 4.05	57,0	14	7	1,9	7,0	
17.1	Přednáškový sál	B 4.01	23,0	14	7	0,8	2,8	
Instalovaný chladicí výkon VZT jednotek			384,0			13,1	47,0	

Požadavek na výkon chladicí jednotky		299,0		10,2	36,617	pokud nebude v chodu současně společenský a divadelní sál (15.1a 15.2)
---	--	--------------	--	-------------	---------------	--