


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' KABELOVOU TRASOU TRASA VE VOLNÉM TERÉNU

Vzorový řez je zpracován podle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.

Kóty v mm!

M 1:10

KABELOVÉ VEDENÍ NN



Při zasypávání výkopu hutnit materiál vibračním zařízením po vrstvách tl. max. 20 cm !